



Доб. п. 1.15	46,69,5	46,69,19,110	Поставка комплектной трансформаторной подстанции типа КТП-К(В)-400/10/0,4 кВ с силовым трансформатором типа ТМГ-400/10/0,4 кВ в соответствии с опросным листом и однолинейной схемой (Приложение № 1)	796	Шт.	1	73	г. Ульяновск	635 000,00	03.21 г.	05.21 г.	Запрос котиро вок	да
<p>7. Поставляемый интеллектуальный прибор учета электроэнергии (ИПУЭ) должен быть включен в Единый государственный реестр средств измерений.</p> <p>8. Вся поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2021 года, соответствовать ГОСТ;</p> <p>9. Гарантийный срок на поставляемое оборудование предоставляется в соответствии с документацией завода-изготовителя, но не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию;</p> <p>10. Вся поставляемая продукция должна иметь сертификаты, паспорта качества, протоколы испытаний, руководство по эксплуатации и монтажу, действующее свидетельство о поверке СИ, выполненной в 2021 году.</p> <p>1. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков;</p> <p>2. Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.</p> <p>3. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.</p> <p>4. Участник закупки должен являться производителем и (или) официальным дилером поставляемого оборудования (комплектной трансформаторной подстанции и силового трансформатора);</p> <p>5. Участник закупки должен предоставить сертификат (декларацию) соответствия на право изготовления комплектных трансформаторных подстанций и силовых трансформаторов;</p> <p>6. Вся поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2021 года, соответствовать ГОСТ;</p> <p>7. Гарантийный срок на все поставляемое оборудование должен быть не менее: на КТП – 3 года, на ТМГ – 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.</p>													

Доб. п. 1.16	46.69.5	46.69.19.110	Закупка комплектного распределительного устройства наружной установки КРУН-10 кВ в соответствии с описанным листом (Приложение № 1)	796	Шт.	1	73	г. Ульяновск	1 124 685,75	03.21г.	05.21г.	Запрос котировок	да
<p>1. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков;</p> <p>2. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.</p> <p>3. Стоимость доставки до склада заказчика должна быть включена в цену лота участником закупки;</p> <p>4. Поставщик должен являться производителем или официальным дилером поставляемой продукции.</p> <p>5. Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций.</p> <p>6. Товар должен иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров.</p> <p>7. Вся поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2021 года, соответствовать ГОСТ;</p> <p>8. Гарантийный срок на все поставляемое оборудование должен быть не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию.</p>													

Генеральный директор АО «Авиастар-ОПЭ»  С.В. Мякоткин

Дата утверждения изменений в план закупок на 2021 г.: 11.03.2021 г.



	Исполнительный директор
	Начальник ПТО

